

Poznań, 2019-06-12

Numer pisma: DW/IBM/361/34305/2019

Numery spraw: IBM/80-9-1/520/2019

Akpro Agnieszka Kurowska
Dąbrowskiej 4
62-050 Mosina

Dotyczy: Wytyczne dla zabezpieczenia magistrali wodociągowej w Czapurach w związku z budową sieci wodociągowej w ul. Dębowej, Lipowej i Kasztanowej (dz. nr 235/6, 235/79, 236/1, 237/4, 239/24, 239/26).

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.05.2019 r. po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami przekazujemy następujące uwagi:

1. Przedstawione w Uwagach zapisy o prowadzeniu prac ręcznie w bezpośrednim sąsiedztwie magistrali i wykonaniu przewiertu na skrzyżowaniu z magistralą wzajemnie się wykluczają. W przypadku przejścia projektowanym wodociągiem pod magistralą AQUANET dopuszcza wykonanie tego przejścia metodą bezwykopową. Jednak bezwzględnie przed realizacją należy wykonać odkopy próbne w celu ustalenia faktycznej głębokości posadowienia przewodu magistralnego.
2. Przed rozpoczęciem prac, termin i czas realizacji uzgodnić w AQUANET SA, Dział Sieci Wodociągowej, ul. Piątkowska 117/119, Poznań.
3. W przypadku stosowania rury osłonowej należy z niej wyprowadzić rurę sygnalizacyjną zgodnie z wytycznymi AQUANET - dostępne na stronie www.aquanet.pl.

Sprawę prowadzi: Małgorzata Pietras, tel. 061 8359 239, mail: malgorzata.pietras@aquanet.pl

Załącznik: opis+mapa+profil

AQUANET
DZIAŁ ROZWOJU MAJĄTKU

Maria Ratajczak
Główny Specjalista ds. Uzgadniania Dokumentacji Projektowej